



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (459) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

Заключение № 03-47 от 03.03.2017г.

О соответствии (несоответствии) представленных заявителем результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок санитарным правилам.

Мною, начальником отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по г. Москве Истратовым П. А., в соответствии с ч.1 ст. 41 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и административным регламентом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно - эпидемиологических заключений, утвержденного приказом №775 от 18 июля 2012 г. проведена экспертиза результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок.

Основание: Заявление № 01-02721-2 от 02.02.2017г.

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КАНОН»

ИНН/ОГРН: 7704385945/5167746496352

Руководитель: Генеральный директор Войнов Семен Евгеньевич.

Юридический адрес: г. Москва, Лебяжий переулок, д. 8/4, стр. 1

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования.

Осуществляемый на (в): ООО «ОЦ «КАНОН».

Фактический адрес: г. Москва, Лебяжий переулок, д. 8/4, стр. 1

Сведения о выполнении обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

Проводятся следующие виды работ: образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального образования

Санитарно-эпидемиологическая характеристика:

Планируется обучение по следующим программам дополнительного профессионального образования:

- «Радиационная безопасность и техника безопасности при работе с источниками

ионизирующего излучения», 144 часа;

- «Методы измерения и гигиенической оценки физических факторов окружающей среды», 144 часа;

- «Обеспечение радиационной безопасности при проектировании и размещении объектов, содержащих источники ионизирующего излучения», 144 часа;

- «Проектирование помещений для радиационных источников. Расчет радиационной защиты», 144 часа;

- «Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование, гигиеническая оценка проектной и технической документации, объектов хозяйственной деятельности, отбор проб (образцов)», 288 часов;

- «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним», 144 часа»

- «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 144 часа.

Возрастная категория – от 18 лет.

Наполняемость учебной группы – не более 15 человек.

Продолжительность учебного процесса в день – 6 академических часов (270 минут).

Образовательное учреждение ООО «ОЦ «КАНОН» планирует использовать для ведения образовательной деятельности помещения площадью 97,4 кв.м (договор субаренды № б/н от 27.12.2016г. с ООО «КАНОН»), расположенные на 3-ем этаже нежилого 4-х этажного административного здания по адресу: г. Москва, Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 1.

Состав помещений:

- учебное помещение – 33,6 кв.м;

- комната персонала – 8,8 кв.м;

- административный кабинет № 1 – 8,7 кв.м;

- административный кабинет № 2 – 13,0 кв.м;

- административный кабинет № 3 – 9,0 кв.м;

- помещение для приема пищи – 8,8 кв.м;

- санузел – 4,7 кв.м;

- подсобное помещение – 2,7 кв.м;

- серверная – 8,1 кв.м.

Помещения обеспечены централизованным водоснабжением (ХВ и ГВ) и водоотведением хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, электроэнергией, теплоснабжением от сетей здания, запитанных от городских магистралей.

Внутренняя отделка: полы в помещениях – ламинат, керамическая плитка (в санузлах); стены – стеклообои с покраской вододисперсионная краска; потолки – подвесные потолки типа «Armstrong». Отопление водяное, нагревательные приборы с гладкой поверхностью.

Освещение учебного помещения – совмещенное: естественное боковое через окна и искусственное – светильниками общего назначения со светодиодными лампами. Измерения показателей освещенности выполнены 9 февраля 2017г. ИЛЦ АНО «НИИ гигиенических и эпидемиологических проблем города» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AT25, срок действия с 24.12.2013г. по 24.12.2018г.). Согласно протоколу № 199/ФФ от 10 февраля 2017г., уровни освещенности и коэффициент пульсации в обследуемых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07 изменение №1 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 изменение №2 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10 изменение №3 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изменения и дополнения №1 – СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10).

Измерения показателей микроклимата выполнены 9 февраля 2017г. ИЛЦ АНО «НИИ гигиенических и эпидемиологических проблем города» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AT25, срок действия с 24.12.2013г. по 24.12.2018г.). Согласно протоколу № 200/ФФ от 10 февраля 2017г., нормируемые параметры микроклимата в обследуемых

помещениях обеспечиваются и соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Представлен акт оценки эффективности системы вентиляции № 25/17 от 10.02.2017г., выполненный АНО «НИИ гигиенических и эпидемиологических проблем города» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AT25, срок действия с 24.12.2013г. по 24.12.2018г.).

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Помещения оборудованы шкафами для хранения верхней одежды.

В организации предусмотрено помещение для приема пищи, оборудованное кулерами с питьевой водой с одноразовыми стаканчиками, микроволновой печью и электрическим чайником.

Моющие и дезинфицирующие средства, а также уборочный инвентарь хранятся в подсобном помещении. Временное хранение отходов производства и потребления осуществляется на специальной площадке сбора отходов, оборудованной контейнером, укрытым брезентом.

Вывоз отходов производства потребления, а также дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются ООО «КАНОН» в соответствии с договором субаренды № б/н от 27.12.2016г.

Согласно штатному расписанию, в организации числится 2 человека. Предварительный медосмотр пройден в ООО «Новое Русское Качество (НРК)» Клиника «Спектра» (лицензия № ЛО-77-01-006173 от 21.05.2013г.). Представлены заключения о прохождении медосмотра от 21.01.2017г. (по форме Приказа МЗ РФ № 302н от 12.04.2011г.). Медицинский осмотр пройден в полном объеме, противопоказаний к работе нет.

Программа производственного контроля разработана и утверждена Генеральным директором 16.01.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности – Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования; организация, реализующая дополнительные образовательные программы, ООО «ОЦ «КАНОН» г. Москва Лебяжий переулок, д. 8/4, стр. 1

Соответствует СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Настоящая экспертиза результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок проведена:

Начальник отдела надзора
за условиями труда и
радиационной безопасностью

П.А.Истратов